

Systeme zur Komfortablen Raumlüftung Zehnder Comfosystems

Merkblatt zum Betrieb der Zehnder Lüftungskomponenten während der Bauphase sowie während der Bauaustrocknung.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Die Zehnder Lüftungskomponenten wurden für den Einsatz zur Be- und Entlüftung von Wohnräumen und wohnähnlichen Räumen (z.B. Büros, Praxen u.ä.) entwickelt. Bitte beachten Sie bei Planung, Einbau und Betrieb die geltenden Bauvorschriften.

Bitte beachten Sie:

- Die Komponenten sollten nicht in Räumen mit ständig hohem Staubanfall (z.B. Werkstätten u.ä.) und Räumen mit aggressiven oder ätzenden Stoffen betrieben werden.
- Bitte verschließen Sie während der Bauarbeiten alle Öffnungen der Lüftungskomponenten staubdicht und nehmen Sie die Lüftungsanlage erst nach Abschluss der Bauarbeiten in Betrieb. Bitte informieren Sie die entsprechenden Baugewerke und den zuständigen Bauleiter.
- Die Zehnder Lüftungskomponenten eignen sich **nicht** zur Bauaustrocknung während der Bauphase und zur Lüftung während Arbeiten mit hohem Staubanfall (z.B. Schleifen von Gipskarton). Schäden an elektronischen Bauteilen sowie Schmutzablagerungen in den Lüftungskomponenten können die Folge sein.

Für Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Einbau und Gebrauch entstehen, kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Zehnder Comfosystems

Almweg 34

D-77933 Lahr

+49 (0)7821/586-0